

Ziębice, dnia 16 października 2019 roku

L.Dz. 1234.2019

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,  
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „**WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ**” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice”.

Zamawiający, Ziębickie Centrum Kultury działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy oraz 38 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp., - informuje, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

**Pytanie 1**

*W oknach zastosować szprosy międzyszybowe? W jakim kolorze? Jakiej szerokości?*

**Odpowiedź:**

Nie przewiduje się montażu szprosów międzyszybowych.

**Pytanie 2**

*Zamawiający wymaga, aby nowe okna posiadały współczynnik przenikania ciepła 1.1 W/m<sup>2</sup>\*K i jednocześnie jest zapis o szybie podwójnej. Aby osiągnąć wymagany współczynnik należy zastosować pakiety trzyszybowe – proszę o wyjaśnienia.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Dla zamawiającego istotne jest osiągnięcie paramentów okien określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, tj. współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie większy niż  $U=1,1$  [W/(m<sup>2</sup>·K)] oraz współczynnik izolacyjności akustycznej  $R_w$  minimum 32 dB. Jeżeli Wykonawca uzna, że dla osiągnięcia w/w parametrów konieczne jest zastosowanie potrójnego szklenia Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego.

Zmianie ulega pkt 3 ppkt 3 w część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i otrzymuje brzmienie:

„3) Zakres zamówienia obejmuje: częściową wymianę stolarki okiennej. W zakres prac wchodzi roboty obejmujące demontaż istniejących krat okiennych (10 szt.), demontaż istniejącej stolarki okiennej wraz z przygotowaniem otworów pod montaż nowej stolarki, demontaż parapetów wewnętrznych, osadzenie nowej stolarki okiennej (41 szt., okna rozwierno-uchylne wg dokumentacji projektowej, zespolone z elementami PCV, szklenie okna szkłem termoizolacyjnym, wszystkie okna w górnej części ramy należy wyposażyć w nawiewniki okienne ramowe higrosterowane, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie większy niż  $U=1,1$  [W/(m<sup>2</sup>·K)] oraz współczynnik izolacyjności akustycznej  $R_w$  minimum 32 dB, wykończenie okien fabryczne, okleina mahoń (wewnętrzne i zewnętrzne) w przygotowanych i oczyszczonych ościeżach za pomocą śrub kotwiących i zamontowanie jej zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi i ściśle wg wskazówek producenta oraz uszczelnienie pianką poliuretanową i silikonem, wyszpachlowanie ościeży zaprawą z gipsu szpachlowego, zawieszenie skrzydeł wraz z ich regulacją, osadzenie parapetów wewnętrznych z PCV (wykończenie parapetów fabryczne, okleina mahoń) z wykuciem gniazd i naprawą

uszkodzonego tynku, obróbka wewnętrznych ościeży, wykonanie uszczelnienia pomiędzy ramą okienną a parapetem zewnętrznym, oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.”

Pytanie 3

*Jaka jest wymagana szerokość nowych parapetów wewnętrznych?*

**Odpowiedź:**

Szerokość parapetów 130cm.

Pytanie 4

*Parapety zewnętrzne należy zdemontować i ponownie zamontować w dwóch oknach. Co z pozostałymi parapetami zewnętrznymi?*

**Odpowiedź:**

Pozostałe parapety zewnętrzne - pozostają istniejące.

-----  
Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.

Powyższe odpowiedzi prowadzą do zmiany SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Biorąc pod uwagę powyższe termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zmianie ulega pkt 1 i 2 w części XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN, SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT i otrzymuje brzmienie:

1. **Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Ziębickim Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 10, 57-220 Ziębice w Sekretariacie (parter), w terminie do dnia 25 października 2019 roku, do godz. 10:00 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 ustawy Pzp).**
2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego tj. w Ziębickim Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 10, 57-220 Ziębice w Sekretariacie (parter)**

Kierownik biblioteki

*Sebastian Polak*  
mgr Sebastian Polak

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)