

Ziębice, dnia 6 lutego 2020 roku

L.Dz. 84.2020

ZIĘBICKIE CENTRUM KULTURY
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 10
Tel. 74 8 191 219
NIP 887 16 00 032, REGON 000781902
www.zck.ziebice.pl

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice”.

Zamawiający, Ziębickie Centrum Kultury działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp., - informuje, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1

W oknach występują podziały pionowe i poziome, są to szprosły międzyszybowe czy słupki konstrukcyjne?

Odpowiedź

Nie przewiduje się montażu szprosów międzyszybowych. Podziały pionowe i poziome stanowią słupki konstrukcyjne.

Pytanie 2

Drzwi należy wykonać w całości pełne, tylko szklenie zastosować w nadstawce nad drzwiami?

Odpowiedź

Drzwi wykonać według projektu – rysunek A2 – wykaz stolarki. Pola do przeszklenia zaznaczone na rysunku - cztery w każdym skrzydle.

Pytanie 3

Szyba nad drzwiami utrudniająca włamanie P2?

Odpowiedź

Drzwi w całości należy wykonać w klasie RC2 zgodnie z normą PN-EN 1627. Dotyczy to także naświetla nad drzwiami.

Pytanie 4

Proszę podać szerokość parapetów wewnętrznych.

Odpowiedź

Szerokość parapetów zgodnie z przedmiarem robót poz. 1.6. natomiast - głębokość parapetów 300 mm.

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.

Powyższe odpowiedzi nie prowadzą do zmiany SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Biorąc pod uwagę powyższe termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie

DYREKTOR
ZIĘBICKIEGO CENTRUM KULTURY

mgr. Andrzej Mastowski

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)